



2018063010002523500540

(网省)

国家电网公司集中招标活动 供应商资质能力核实结果证明函件 (10kV 变压器)

湖北鑫电电气有限公司：

根据依法依规组建的资质能力核实委员会核实结果，我们接受你公司递交的、经核实委员会核实的以下事项结果信息数据，并保留作进一步核实的权利。

表 1 基本信息（商务）

信息事项	基本内容	有效期限	核发机构机构
企业全称	湖北鑫电电气有限公司	-	-
企业简称	鑫电电气	-	-
成立时间	2014-01-27	-	-
注册资金（万）	¥ 6000	-	-
注册所在地	咸宁市, 咸宁市经济开发区	-	-
厂房所在地	湖北省咸宁市咸安区	-	-
法定代表人	陈敬宁	-	-
企业类别	● 制造商	-	-
单位类型	企业法人	-	-
企业性质	民营企业(物资)	-	-
企业简介	湖北鑫电电气有限公司位于湖北省咸宁市经济开发区长江产业园。是一家专业从事电力系统高低压成套设备、高低压电器元件的研发、生产及销售为一体的现代化企业公司。公司有着完善的生产管理经营体制，有一支朝气蓬勃、勇于探索、敢于创新的领导团队，严格按照现代管理机制进行全流程和科学化管理。完整规范地实施 ISO9001 质量管理体系，公司所有产品均顺利通过国家高压电器质量监督检验中心型式试验和国家 3C 强制认证。公司拥有先进的加工生产设备，有一批熟练的产业工人，并且具有各类齐全的试验检验仪器设备。保障出厂的每件产品的优良品质。公司以“严谨、理性、科技、创新、诚信、精益求精”为公司企业精神。以市场为导向，发展为宗旨，质量生命，诚信为根本，全心全意服务用户。	-	-
经营范围	输配电及控制设备制造、自动化电控设备、高低压电气成套设备、机电设备制造与销售；箱式变电站的制造与销售；电气元器件销售；电力工程咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	-	-
营业执照号	422300000032313	长期	-
营业执照年检日期	2018-05-10	-	-
工商登记号	91421200090595940X	-	-
组织机构代码	09059594-0	-	-
税号	91421200090595940X	-	-
统一社会信用代码	91421200090595940X	-	-
通讯地址	咸宁市经济开发区长江产业园	-	-



2018063010002523500540

信息事项	基本内容	有效期限					核发机关机构
邮政编码	437100	-					-
财务状况	-	2013	2014	2015	2016	2017	-
财务状况 - 规模	主营业务收入净额 (万)	-	812	1048	1139	2045	-
	实收资本 (万)	-	1000	1000	1000	1000	-
财务状况 - 风险	资产负债率	-	5.26 %	4.09 %	2.9 %	3 %	-
	流动比率	-	1200 %	1600 %	2500 %	2500 %	-
财务状况 - 盈利	净资产收益率	-	0.1 %	8.56 %	10.7 %	14.1 %	-
	经营活动净现金流动比率	-	30.2 1 %	9.32 %	21.5 9 %	1.72 %	-

表 2-1 既有业绩 10kV 及以下变压器 (10kV)

产品类别	产品规格型号	既有业绩数量 (单位: 台)			
		2015 年	2016 年	2017 年	2015 ~ 2017 年合同业绩
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

表 2-2 既有业绩箱式变电站 (10kV)

产品类别	产品规格型号	既有业绩数量 (单位: 台)			
		2015 年	2016 年	2017 年	2015 ~ 2017 年合同业绩
箱式变电站: 非晶合金	欧式	7	9	18	34

表 3 技术实力

人员构成 (人)	员工总数量	26	管理人员数量	6	管理人员高级职称人数	2	管理人员中级职称人数	2
			技术人员数量	2	技术高级职称数量	1	技术中级职称数量	1
			生产人员数量	15	生产人员高级职称人数	0	生产人员中级职称人数	6
设计软件	设计软件名称		设计软件来源			设计软件升级方式		
	AutoCAD2016		Autodesk			联网在线升级		
设计图纸	设计图纸型号		设计图纸来源			设计图纸升级方式		
	/		设计院			设计院更新		
获得专利	专利名称	归属人姓名	证书编号	发证日期	认证机构	有效期限	应用于何种产品	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	

表 4 认证证书

信息事项	认证机构	证书编号	认证事项范围	有效期限
环境管理体系认证	北京中联天润认证中心	10117E21083R0S	CCC 范围内低压成套开关设备, 高压成套开关设备、高压/低压预装式变电站的生产 (法规强制要求范围除外) 及其场所所涉及的环境管理相关活动	2020-05-18
职业健康安全管理体系	北京中联天润认证中心	10117S10876R0S	CCC 范围内低压成套开关设备, 高压成套开关设备、高压/低压预装式变电站的生产 (法规强制要求范围除外) 及其场所所涉及职业健康安全管理相关活动。	2020-05-18
质量管理体系认证	北京中联天润认证中心	10117Q12864R0S	CCC 范围内低压成套开关设备, 高压成套开关设备、高压/低压预装式变电站的生产 (法规强制要求范围除外)	2020-05-18

表 5.1 10kV 变压器



2018063010002523500540

产品类别	产品规格型号	主要试验项目	单位	试验结论数据	报告编号	检测机构	出具日期	有效期限
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5.2 欧式箱变

表 5.4.1 箱式变电站

产品类别	规格型号	主要试验项目	单位	试验结论数据	报告编号	检测机构	出具日期	有效期限
箱式变电站	YB□-12/0.4-800	雷电冲击试验 [kV]	kV	75kV	EETC2014DY028J	电力工业电气设备质量检验测试中心	2014-04-04	2095-12-31
		温升试验 [K]	K	≤65K	EETC2014DY028J	电力工业电气设备质量检验测试中心	2014-04-04	2095-12-31
		声级测量 (声压级) [dB]	dB	≤55dB	EETC2014DY028J	电力工业电气设备质量检验测试中心	2014-04-04	2095-12-31
		声级测量 (声功率级) [dB(A)]	dB(A)	≤55dB	EETC2014DY028J	电力工业电气设备质量检验测试中心	2014-04-04	2095-12-31
		低压主回路动热稳定试验	-	30kA/1s 和 63kA, 触头无熔断	EETC2014DY028J	电力工业电气设备质量检验测试中心	2014-04-04	2095-12-31

表 5.3 美式箱变

产品类别	产品规格型号	主要试验项目	单位	试验结论数据	报告编号	检测机构	出具日期	有效期限
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 6 制造装备

设备类别	设备名称	规格型号	数量	购置日期	设备制造商	保障工艺质量的作用
冲床	冲床	STSK-SF30	1	2014-07-07	青岛盛通机械科技有限公司	保障工艺质量, 完成特殊工
剪板机	剪板机	QC12Y	1	2014-03-16	南通华力机床制造有限公司	减少误差, 精准剪切
器身干燥	电热鼓风恒温干燥箱	HB-3	1	2015-10-23	宁波甬保烘箱制造有限公司	烘干
铜排加工	母排加工机	PBB-110/3100	1	2014-03-08	江苏亚威机床股份有限公司	铜排塑形
线圈制作	箔式绕线机	BRJ-1400	1	2015-10-23	佛山市南海区沃达五金电器有限公司	绕线
折弯机	折弯机	PBB-110/3100	1	2014-03-08	江苏亚威机床股份有限公司	铜排塑形
真空滤油机	真空滤油机	ZLA-80	1	2015-10-23	重庆美恒机电	油处理

表 7 试验设备

设备类别	设备名称	设备型号	数量	购置日期	是否在质检有效期内	设备制造商	检测项目
便携式变比组别测试仪	便携式变比组别测试仪	RSBC-IV	1	2014-08-09	是	武汉锐思电气有限公司	测量变比
便携式直流电阻测试仪	便携式直流电阻测试仪	RSZRC-10A	1	2014-08-09	是	武汉锐思电气有限公司	直流电阻测试
变压器空负载特性测试仪	变压器空负载特性测试仪	RSBTC-IV	1	2014-08-09	是	武汉锐思电气有限公司	功率分析, 空载试验和负载试验



2018063010002523500540

设备类别	设备名称	设备型号	数量	购置日期	是否在质保有效期内	设备制造商	检测项目
变压器综合测试系统	变压器综合测试系统	RSBTT-III	1	2014-08-09	是	武汉锐思电气有限公司	变压器综合测试
辅控柜 (含互感器)	辅控柜	RSBTT-III	1	2014-08-09	是	武汉锐思电气有限公司	变压器综合测试, 油箱压力密封试验等
感应调压器	感应调压器	200kVA	1	2014-08-09	是	武汉锐思电气有限公司	调压, 与耐压试验配套使用
工频耐压试验设备	工频耐压试验设备	ZHZ8	1	2014-03-08	是	上海安标电子有限公司	二次耐压测试
工频试验变压器	工频耐压试验设备	XDC-NY1KVA	1	2014-03-08	是	武汉新鼎成电力科技发展有限公司	耐压测试
工频试验变压器	工频试验变压器	RSYDJ-30KVA/50KA	1	2014-08-09	是	武汉锐思电气有限公司	变压器综合测试
局放测试系统	局部放电测试仪	RS-2010	1	2014-08-09	是	武汉锐思电气有限公司	局部放电测试
绝缘电阻测试仪	RS2671	RS2671	1	2014-08-09	是	武汉锐思电气有限公司	检测绝缘电阻
绝缘电阻测试仪	绝缘电阻测试仪	PC39A	1	2014-03-08	是	上海安标电子有限公司	电阻测试
绝缘油介电强度测试仪	绝缘油介电强度测试仪	RSYJ-80KV	1	2014-08-09	是	武汉锐思电气有限公司	绝缘油介电强度测试
中频发电机组	中频发电机组	RSJZ-30kVA/150HZ	1	2014-08-09	是	武汉锐思电气有限公司	感应耐压试验, 局部放电试验

表 8 制造工艺

工艺环节名称	主要关键措施	保障提升产品性能质量的作用
试验检测	试验检测	安全可靠, 工艺完美

表 9 生产环境

项 目	单位	制造厂填写
厂区总面积 (平方米)	-	-
封闭厂房总面积 (平方米)	-	-
净化车间总面积	-	-
净化车间 1 (总装配)	面积	-
	温度	-
	相对湿度	-
	降尘量	-
净化车间 2 (具体功能)	面积	-
	温度	-
	相对湿度	-
	降尘量	-

表 9 生产环境 (箱变)

项 目	单位	制造厂填写
厂房总面积	m ²	3000
封闭厂房总面积	m ²	2600
净化车间总面积	m ²	1200
净化车间 1 (总装配)	面积	600
	温度	22
	相对湿度	10
	降尘量	2
净化车间 2 (具体功能)	面积	200
	温度	22
	相对湿度	10
	降尘量	2

表 10 产品产能



2018063010002523500540

产品类别	生产能力(台/年)
电压等级:10kV 箱变	500

国家电网公司对 35 千伏及以上变电、输电项目物资（集中批次招标）供应商发放《国家电网公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》），对 10 千伏及以下配（农）网项目物资（协议库存招标）供应商发放《国家电网公司集中招标采购活动供应商资质能力核实结果证明函件》（以下简称《证明函件》）。供应商在参与国家电网公司输变电项目变电设备（含电缆）和线路装置性材料招标采购活动时，应使用《核实证明》；在参与国家电网公司配（农）网设备材料协议库存招标采购活动时，应使用《证明函件》。

在参与国家电网公司相应集中招标采购活动时，请按照招标文件规定，将最新获取的《核实证明》/《证明函件》复印件（PDF 扫描件）编入相应投标文件中。供应商应将变动信息数据单独按本证明表格格式分别进行补充填写，并在投标文件中连同对应支持证明文件一起提交。《核实证明》/《证明函件》中的业绩数据不满足所投产品资质业绩要求的，供应商应在投标文件中提供全部业绩支持证明文件。

本《核实证明》/《证明函件》有效期至 2019 年 09 月 30 日。

二〇一八年五月